


序号	报告编号	发布日期	结论	影像资料
1	GX-B1344/21-8-25001	2025. 4. 7	2025年3月8日1#主要通风机运行时测定的外部漏风量为246m ³ /min，计算的外部漏风率为2.5%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%”的要求。	
2	GX-B1344/21-8-25002	2025. 4. 7	2025年3月7日2#主要通风机运行时测定的外部漏风量为236m ³ /min，计算的外部漏风率为2.4%，符合《煤矿安全规程》规定“其外部漏风率在无提升设备时不得超过5%”的要求。	

3	GX-B1345/21-8-25001	2025.4.3	核定矿井通风能力：165.0万吨/年。 核定采掘工作面数：2个采煤工作面，1个备用工作面，6个掘进工作面。	
---	---------------------	----------	--	---